



Industrie Service

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
bescheinigt hiermit gem. § 62 (1) AwSV, dass die Betriebsstätte

DETLEF KUMMETAT
Niedermaierstr. 4
DE-84494 Neumarkt-Sankt Veit

der Firma Pahl & Kummetat Rohrleitungs- und, Halle (Saale)

Fachbetrieb nach WHG

für Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Umschlagen und Herstellen, Behandeln, Verwenden von
wassergefährdenden Stoffen ist.

Dieses Zertifikat gilt für folgende Tätigkeiten:

Errichten

Weitere Angaben zur Tätigkeit: Montage von Leckanzeigern
Montage von Überfüllsicherungen
Schweißen und Montieren von Rohrleitungen

Anlage zum Überwachungsvertrag Nr.: VOM 11.08.1997 (EQ 1451718)
Das Zertifikat ist gültig bis 12/2022

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Niederlassung Trostberg
Abteilung Anlagensicherheit
Gabelsbergerstr. 5 - 83308 Trostberg



Trostberg, den 11.12.2020
Sachverständigenorganisation
nach § 52 AwSV

Der örtliche Leiter


Peter Kerscher

Überwachungsbericht Fachbetrieb nach WHG Wiederkehrende Prüfung



Industrie Service

Bei Rückfragen:

Erich Hennerfeind
Telefon: 08621 64903-12
Telefax: 08621 64903-28
E-Mail: IS-AN1-TRT@tuvsud.com

Pahl & Kummetat Rohrleitungs- und
Anlagenbau GmbH

Detlef Kummetat
Hermann-Kusseck-Str. 20
06132 Halle (Saale)

Standort:

DETLEF KUMMETAT

Niedermaierstr. 4
84494 Neumarkt-Sankt Veit

TÜV Equipment: 1451718
Passwort Netinform: lfdtlqxa
Bezeichnung: 6230010016000

Überw.vertr.Nr.: VOM 11.08.1997
Branchencode: Heizölverbraucheranlagen

Anlagenart: LAU- und HBV-Anlagen
Tätigkeit an: Fremdanlagen
Ansprechpartner: Detlef Kummetat
Stoffe: Wassergefährdende Stoffe

Folgende Prüfungen wurden durchgeführt: Anforderungen an die betrieblich verantwortliche Person, Anforderungen an das Personal des Fachbetriebes, Anforderungen an die Arbeitsbedingungen, Anforderungen an die Ausrüstung, Beurteilung praktischer Tätigkeiten

Tätigkeiten:

- Errichten

Weitere Angaben zur Tätigkeit:

Montage von Leckanzeigern
Montage von Überfüllsicherungen
Schweißen und Montieren von Rohrleitungen

Die Prüfung konnte mängelfrei abgeschlossen werden.

Bemerkungen:

- A) An Lau- und HBV-Anlagen brennbarer Flüssigkeiten mit Flammpunkt kleiner 55°C darf nur unter verantwortlicher Aufsicht des Betreibers gearbeitet werden.
- B) Die Firma baut überwiegend Rohrleitungen im Auftrag des Betreibers.

Nächste wiederkehrende Überwachung: 12/2022

Die erfolgreiche Zertifizierung des Fachbetriebs wird gem. Vorgabe der AwSV im Internetportal der Sachverständigenorganisation veröffentlicht.

Tag der Prüfung: 11.12.2020

Sachverständige(r)
Erich Hennerfeind



Prüfberichts-Nr.: 1451718-623-WAW-20201211
Equipmentnr.: 1451718
Material: 623-WAW
Datum: 11.12.2020
- Seite 1 von 3 -

Telefon: 08621 64903-12
Telefax: 08621 64903-28
www.tuev-sued.de/is



TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Niederlassung Trostberg
Abteilung Anlagensicherheit
Gabelsbergerstr. 5
83308 Trostberg

Anlage 1 zum Überwachungsbericht



Industrie Service

TÜV Equipment: 1451718
Überwachungsvertrag Nr.: VOM 11.08.1997

Gesetzliche Vorschriften und Regeln der Technik

Dem Betrieb liegen folgende Unterlagen vor:

Wasserrecht

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Anlagenverordnung (AwSV)
- DWA-Kommentar, DWA-A 780-1 (TRwS 780-1) Oberirdische Rohrleitungen Teil 1: Rohrleitungen aus metallischen Werkstoffen (November 2018)
- Technische Regel wassergefährdender Stoffe (TRwS 779), Allgemeine Technische Regelungen (April 2006)
- Technische Regel wassergefährdender Stoffe (TRwS 780-1) Oberirdische Rohrleitungen Teil 1: Rohrleitungen aus metallischen Werkstoffen (Mai 2018)

Baurecht

Gewerberecht

- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
- Technische Regeln (z.B. TRGS 510, TRBS 3151, VdTÜV-Merkblatt Tankanlagen 967)

Arbeitsschutz

Hinsichtlich der firmenspezifischen Tätigkeiten sind zusätzlich zu beachten:

- Unfallverhütungsvorschriften (DGUV)



Prüfberichts-Nr.: 1451718-623-WAW-20201211
Equipmentnr.: 1451718
Material: 623-WAW
Datum: 11.12.2020
- Seite 2 von 3 -

Telefon: 08621 64903-12
Telefax: 08621 64903-28
www.tuev-sued.de/is



TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Niederlassung Trostberg
Abteilung Anlagensicherheit
Gabelsbergerstr. 5
83308 Trostberg

Anlage 2 zum Überwachungsbericht



TÜV Equipment: 1451718
Überwachungsvertrag Nr.: VOM 11.08.1997

Personelle Voraussetzungen

Ansprechperson

Name: Detlef Kummetat
Qualifikation: Schweißer
Betriebl. Stellung/Funktion: Geschäftsführer
Anschrift: DETLEF KUMMETAT, Niedermaierstr. 4, 84494 Neumarkt-Sankt Veit
Tel.: +49 (345) 7760496
Fax: +49 (171) 8808167
e-mail: pahl-kummetat@t-online.de

Betriebliche Organisation für Tätigkeiten nach WHG

Ansprechperson:

Detlef Kummetat

Betrieblich verantwortliche Person(en) - BVP:

Qualifikation:
verantwortlich für:

DETLEF KUMMETAT
Schweißer / Schlosser
Geschäftsführer

Für die fachliche Qualifikation der zuständigen BVP lagen folgende angekreuzte Nachweise vor:

WHG-Kurs:

- WHG-Grundkurs für betrieblich verantwortliche Personen 26.03.1997
- Aufbaulehrgang "Brennbare Flüssigkeiten" 27.06.1997
- Schulung für betrieblich verantwortliche Person und eingesetztes Personal von WHG - Fachbetrieben 30.09.2020

